



Come accedere agli incentivi

Per accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico i generatori di calore a biomassa devono rispettare alcuni requisiti in termini di emissioni e rendimento e rispettare determinate norme di certificazione (tabella 1).

Tabella 1 - Nuovi requisiti di accesso agli incentivi del Conto Termico

Tipo	Biocombustibili	Certificazione del generatore	PP mg/Nm ³ (13% O ₂)	CO mg/Nm ³ (13% O ₂)	Rendimento (%)
Termocamini Stufe	Legna da ardere Biomasse (D. Lgs 152/06)	UNI EN 13240 UNI EN 13229	40	1,5	> 85%
	Pellet certificato ISO 17225-2	UNI EN 14785	30	0,36	
Caldaie	Legna da ardere	EN 303-5: 2012 classe 5	30	0,36	87 + log (Pn) > 89%
	Cippato e biomasse (D. Lgs 152/06)				
	Pellet certificato ISO 17225-2		20	0,25	

In base alle caratteristiche del generatore a biomassa installato l'incentivo del Conto Termico erogato può godere di una maggiorazione in base al coefficiente moltiplicativo, denominato Ce, che viene assegnato. (tabella 2).

Tabella 2 - Nuovi Coefficienti moltiplicativi (Ce) del Conto Termico

Ce	Caldaie		Stufe e termocamini	
	Pellet	Legna escluso pellet	Pellet	Legna
	PP mg/Nm³ (13% O₂)			
1	15 < PP ≤ 20	20 < PP ≤ 30	20 < PP ≤ 30	30 < PP ≤ 40
1,2	10 < PP ≤ 15	15 < PP ≤ 20	15 < PP ≤ 20	55 < PP ≤ 30
1,5	PP ≤ 10	PP ≤ 15	PP ≤ 15	PP ≤ 25